

## АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття НК №2

23 серпня 2022 року

м. Кропивницький

Комісія у складі  
Голови комісії:

Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради **Олександра ВЕРГУНА**

Членів комісії:

Провідного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Іван БОЙЧУК**

Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Анни СІДЕНКО**

Начальнику Кропивницького управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області **Олександр СІЛЕНКО**

у присутності фахівця з питань ЦЗ ЦДПУ ім. В.Винниченка **Рашида Абашева** проведено огляд об'єкта підвальних приміщень ЦДПУ ім. В.Винниченка розташованого за адресою: вул. Велика Пермська 3, м. Кропивницький, Кропивницького району, Кіровоградської області

форма власності: державна, що належить Міністерство освіти та науки України

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта: підвальне приміщення ЦДПУ  
основне функціональне призначення: допоміжне приміщення.  
розташування на місцевості: підвальне приміщення ЦДПУ загальна площа **149.4 кв.м**, загальний об'єм **298.8 куб. м**, розрахована на **250** чол.
2. Загальний стан об'єкта:  
технічний: справні, працездатні;  
санітарний: задовільний;  
загальний стан приміщень: чисті, сухі.
3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: кількість входів - 1, аварійних виходів -1, входи не захищені, захищені від атмосферних опадів навісом, біля входу до укриття встановлена табличка з написом « Укриття» та встановленні покажчики руху до укриття, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.
4. Стан системи вентиляції: природна не передбачено проектом.
5. Стан системи водопостачання: не передбачено проектом.
6. Стан каналізаційної системи: не передбачено проектом, санвузли: відсутні.
7. Стан систем опалення: немає.
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, в справному стані та укомплектовано, резервного електропостачання немає.
9. Справність систем зв'язку та оповіщення: немає.
10. Протипожежний стан:  
укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: у приміщенні в наявності 1 вогнегасники.

## ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення

Підвальне приміщення Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім.В.Винниченка рекомендовано до використання для укриття населення та включення його до фонду захисних споруд м. Кропивницького, за умов забезпечення:



- обладнання автоматичною пожежною сигналізацією;
- вирівняти підлогу та облаштувати покриттям;
- місцями для сидіння в необхідній кількості;
- доукомплектувати резервним штучним освітленням;
- засобами оповіщення ( радіоприймач, телефон);
- шанцевим інструментом;
- забезпечення достатньої кількості питної води гарантованої якості на розрахункову кількість осіб;
- смності з технічною водою;
- забезпечення достатньої кількості та об'ємом смкоостей для нечистот;
- до забезпечити наявність лікарських засобів та необхідних виробів які будуть відповідати розрахунковій кількості осіб відповідно до додатків наказу МВСУ від 09.07.2018 р Д579;
- забезпечити засобами особистої гігієни.
- доукомплектувати вогнегасники відповідно до типових норм належності вогнегасників;
- двері входу оббити металом;
- збільшити висоту аварійного виходу до 1,6 м.;
- контейнери для зберігання харчових продуктів;
- осипання декоративного оздоблення стін та стелі;
- засоби вимірювання температури та вологості повітря.

Підписи осіб, які склали цей акт:

<b>Голови комісії:</b>		
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів		Олександр ВЕРГУН
<b>Членів комісії:</b>		
Провідний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Іван БОЙЧУК
Головний інспектор відділу запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Анна СІДЕНКО
Начальник Кропивницького управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області		Олександр СІЛЕНКО
Фахівець з питань ЦЗ ЦДПУ ім. В.Винниченка		Рашид АБАШЕВ

З актом ознайомлений:

Ректор

Евген Соболев

\_\_\_\_\_ 2022 року

