

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття НК №4

23 серпня 2022 року

м. Кропивницький

Комісія у складі
Голови комісії:

Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради **Олександра ВЕРГУНА**

Членів комісії:

Провідного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Іван БОЙЧУК**

Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Анни Сіденко**

Начальнику Кропивницького управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області **Олександр СІЛЕНКО**

у присутності фахівця з питань ЦЗ ЦДПУ ім. В.Винниченка Рашида Абашева
проведено огляд об'єкта цокольне приміщення ЦДПУ ім. В.Винниченка
розташованого за адресою: вул. Шевченка 1, м. Кропивницький, Кропивницького району,
Кіровоградської області

форма власності: державна, що належить Міністерство освіти та науки України

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта: цокольне приміщення ЦДПУ
основне функціональне призначення: навчальні аудиторії.
розташування на місцевості: підвальне приміщення ЦДПУ загальна площа 276.7 кв.м, загальний об'єм 549 куб. м, розрахована на 400 чол.
2. Загальний стан об'єкта:
технічний: справні, працездатні;
санітарний: задовільний;
загальний стан приміщень: чисті, сухі.
3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: кількість входів - 1, аварійних виходів -2, входи не захищені, захищені від атмосферних опадів навісом, біля входу до укриття встановлена табличка з написом « Укриття» та встановленні покажчики руху до укриття, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.
4. Стан системи вентиляції: відсутня, природна.
5. Стан системи водопостачання: централізоване водопостачання від міської мережі.
6. Стан каналізаційної системи: функціонує.
санвузли: в наявності 2 туалети.
7. Стан систем опалення: централізоване теплопостачання.
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, в справному стані та укомплектовано, резервного електропостачання немає, електрообладнання заземлене
9. Справність систем зв'язку та оповіщення: системи оповіщення немає, телефон стаціонарний 1, Інтернет.
10. Противопожежний стан:
укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: у приміщенні в наявності 3 вогнегасники.

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення

Цокольне приміщення навчального корпусу №4 Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім.В.Винниченка рекомендовано до використання для укриття населення та включення його до фонду захисних споруд м. Кропивницького. за умов забезпечення:

- місцями для сидіння в необхідній кількості
- резервним штучним освітленням;
- засобами оповіщення (радіоприймач);
- шанцевим інструментом;
- забезпечення достатньої кількістю питної води гарантованої якості на розрахункову кількість осіб;
- ємності з технічною водою;
- до забезпечити наявність лікарських засобів та необхідних виробів які будуть відповідати розрахунковій кількості осіб відповідно до додатків наказу МВСУ від 09.07.2018 р Д579;
- розробити план евакуації;
- таблички встановленого зразку та показників руху до споруд;
- обладнання автоматичного пожежною сигналізацією;
- закладання вікон відповідно до існуючих рекомендацій;
- забезпечити засоби зв'язку та оповіщення;
- контейнерів для зберігання продуктів харчування;
- захисна арматура на лампи денного освітлення;
- засоби особистої гігієни;
- встановлення таблички «Укриття» відповідно до рекомендацій;
- засіб для вимірювання температури та вологості.

Підписи осіб, які склали цей акт:

Голови комісії:		
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів		Олександр ВЕРГУН
Членів комісії:		
Провідний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Іван БОЙЧУК
Головний інспектор відділу запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Анна СІДЕНКО
Начальник Кропивницького управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області		Олександр СІЛЕНКО
Фахівець з питань ЦЗ ЦДПУ ім. В.Винниченка		Рашид АБАШЕВ

З актом ознайомлений:

Ректор

Евген Соболев

_____ 2022 року

