

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття НК №5

23 серпня 2022 року

м. Кропивницький

Комісія у складі
Голови комісії:

Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради **Олександра ВЕРГУНА**

Членів комісії:

Провідного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Іван БОЙЧУК**

Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Анни СІДЕНКО**

Начальнику Кропивницького управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області **Олександр СІДЕНКО**

у присутності фахівця з питань ЦЗ ЦДПУ ім. В.Винниченка **Рашида Абашева** проведено огляд об'єкта підвальне приміщення ЦДПУ ім. В.Винниченка розташованого за адресою: вул. Шевченка 1, м. Кропивницький, Кропивницького району, Кіровоградської області

форма власності: державна, що належить Міністерство освіти та науки України

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта: підвальне приміщення ЦДПУ
основне функціональне призначення: допоміжне приміщення.
розташування на місцевості: підвальне приміщення ЦДПУ загальна площа 525 кв.м, загальний об'єм 1050 куб. м, розрахована на 400 чол.
2. Загальний стан об'єкта:
технічний: справні, працездатні;
санітарний: задовільний;
загальний стан приміщень: чисті, сухі.
3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: кількість входів - 1, аварійних виходів -2, входи не захарашенні, біля входу до укриття встановлена табличка з написом « Укриття» та встановленні покажчики руху до укриття, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.
4. Стан системи вентиляції: природна не передбачено проектом.
5. Стан системи водопостачання: не передбачено проектом.
6. Стан каналізаційної системи: не передбачено проектом, санвузли: відсутні.
7. Стан систем опалення: не передбачено проектом.
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, резервного електропостачання немає, електрообладнання заземлене
9. Справність систем зв'язку та оповіщення: системи оповіщення немає, телефон стаціонарний 1шт та Інтернет.
10. Протипожежний стан:
укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: у приміщенні в наявності 2 вогнегасники.

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення

Підвальне приміщення навчальний корпус №5 Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім.В.Винниченка рекомендовано до використання для укриття населення та включення його до фонду захисних споруд м. Кропивницького за умов забезпечення:

- місцями для сидіння в необхідній кількості;
- резервним штучним освітленням;
- розробити плани евакуації;
- доукомплектувати шанцевим інструментом;
- доукомплектувати ємності з технічною водою в достатній кількості;
- до забезпечити наявність лікарських засобів та необхідних виробів які будуть відповідати розрахунковій кількості осіб відповідно до додатків наказу МВСУ від 09.07.2018 р Д579;
- заборона скручувати електропроводи;
- доукомплектувати вогнегасники відповідно до типових норм належності вогнегасників;
- забезпечення нормативної висоти дверних прорізів не менше 1.7 та встановити навіс для захисту від атмосферних опадів;
- засіб для вимірювання температури та вологості;
- осипання та злучення декоративного оздоблення стін та стелі;
- герметичні ємності достатнього об'єму для нечистот;
- контейнери для зберігання харчових продуктів;
- засоби особистої гігієни в достатній кількості.

Підписи осіб, які склали цей акт:

Голови комісії:		
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів		Олександр ВЕРГУН
Членів комісії:		
Провідний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Іван БОЙЧУК
Головний інспектор відділу запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Анна СІДЕНКО
Начальник Кропивницького управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області		Олександр СІЛЕНКО
Фахівець з питань ЦЗ ЦДПУ ім. В.Винниченка		Рашид АБАШЕВ

З актом ознайомлений:

Ректор

Евген Соболев

_____ 2022 року

